


Jako zwód poziomy niski pokrycie dachu blachą o grubości 0.5mm
 Zwody pionowe niskie przy kominach FeZnØ12
 uziom naturalny zbrojenie ław fundamentowych
 złącza kontrolne FeZn 2xM8
 przewody odprowadzające FeZn Ø8
 osprzęt odprowomowy prod. Galmar

Szczegóły połączenia złącza kontrolnego z uziosem i zwodem poziomym niskim



Jednostka projektująca "ETA" Sp. z o.o. ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz		PB - Zmieniający INSTALACJA ELEKTRYCZNA WĘWNETRZNA	
Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej na budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury Nawojowa-działki nr 675/14, 675/16, 675/18		Skala	Numer rysunku
Tytuł rysunku Plan instalacji odgromowej		Data	3.4
Projektant mgr inż. Maciej Szufficki		Specjalność instalacje elektryczne	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Jan Szkolnicki		Specjalność instalacje elektryczne	Podpis