



TW
 P_n = 76 kW
 P_s = 51 kW
 I_s = 78,4 A
 I_b = 100 A

Uwaga! Całosc instalacji wykonac zgodnie z PBE i PN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Dobięru Robot Budowlano Montazowych tom V Instalacje elektryczne

400 / 231 V
 ukł. TN-C-S

Jednostka projektująca			
"ETA" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz			
Nazwa i adres obiektu budowlanego		PB - INSTALACJA ELEKTRYCZNA WĘWNIĘTRZNA ZMIENIAJĄCY	
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNK SZKOŁY			
PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY			
WRAZ CENTRUM KULTURY			
m. NAWOJOWA, dz. nr 675/2, 675/3, 675/12			
Tytuł rysunku		Skala	Numer rysunku
Schemat rozdzielni TW		1:100	12.2016
Projektant		Specjalność	Podpis
mgr inż. Maciej Szufficki		Instalacje elektryczne	
Sprawdzający		Specjalność	Podpis
mgr inż. Jan Szkolnicki		Instalacje elektryczne	